

Meldungen zeigen den aktuellen Zustand der Geräte (Datenpunkte).
Jede Zustandsänderung wird in der Archiv-Datenbank mit Zeitstempel gespeichert.
Störmeldungen sind GEFÄHR, ALARM, STÖRUNG, WARNUNG, WARTUNG und HAND.

Viele Störmeldungen werden nach kurzer Zeit von der Anlage selbstständig, d.h. ohne äußeren Eingriff wieder behoben, können jedoch anschließend erneut auftreten.
Störmeldungen, die in kurzer Zeit sehr häufig erneut auftreten, werden als flimmernd bezeichnet.

Ein automatischer Email-Versand kann konfiguriert werden:

- (1) Für alle oder nur bestimmte Störmeldungen.
- (2) Für flimmernde Störmeldungen kann eine Auszeit gesetzt werden.
- (3) Quittierte Störmeldungen werden nicht versendet.

Beispiele für Gerätestörungen:

- Brenner startet nicht
- Nachspeisung bei Wassermangel
- Unterbrechung der Kommunikation zu den Geräten (Schaltschrank, Pumpen-Gateway, ...)

Anzeige im *jLZHView* Melde-System:

- Aktuell anstehende Störmeldungen werden unter MELDUNGEN-AKTUELL angezeigt.
- Das Meldeverhalten der Geräte kann unter MELDUNGEN-HISTORIE z.B. als Trend aus der Archiv-Datenbank angezeigt werden.

Dieser Info-Text wird an versendete E-Mails angehängt und kann in der *jLZHview* im Info-Fenster bearbeitet werden.